

Broj: 04-08/24-868-1665

Zagreb, 08.08.2024.

## POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

### Evidencijski broj nabave: 132/24

#### I.OPĆI PODACI:

##### 1.Podaci o naručitelju

Ustanova DOBRI DOM Grada Zagreba

Kruge 44/2, Zagreb 10000

OIB: 70362197460

Tel: 01/6311 640

Mrežna stranica: [www.dobri-dom.hr](http://www.dobri-dom.hr)

Elektronička pošta: [info@dobri-dom.hr](mailto:info@dobri-dom.hr)

Sukladno čl. 15., st. 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016 i 144/22), za procijenjenu vrijednost nabave manju od 26.540,00 € (bez PDV-a) za robu i usluge, odnosno 66.360,00 € (bez PDV-a) za radove (jednostavna nabava), Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Postupak jednostavne nabave provodi se u skladu s Pravilnikom o postupku jednostavne nabave koji je objavljen na mrežnim stranicama Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba.

**Popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa:**

Nema

##### 2.Komunikacija

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija/podataka između naručitelja i gospodarskih subjekata obavlja se isključivo na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu putem elektroničke pošte ([vesna.tomic@dobri-dom.hr](mailto:vesna.tomic@dobri-dom.hr)).

##### 3.Evidencijski broj nabave:

132/24

##### 4.Vrsta postupka nabave

Jednostavna nabava s ciljem sklapanja ugovora

##### 5.Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 56.000,00 eura

## II. PODACI O PREDMETU NABAVE

### **1. Naziv i opis predmeta nabave**

Nabava rekonstrukcije i balansiranje sustava prisilne ventilacije za potrebe Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba u 2024.

Za navedeni predmet nabave proveden je postupak jednostavne nabave koji je podijeljen u dvije grupe. Odabrana je ponuda za grupu 2. dok za grupu 1. nije dostavljena niti jedna ponuda te se provodi ponovljeni postupak za grupu br.1.

Nabava je podijeljena na grupe:

### **Grupa 1. Rekonstrukcija strojarских radova**

Za grupu br.2 proveden je postupak i odabran najpovoljniji ponuditelj.

### **Procijenjena vrijednost nabave pojedine grupe:**

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 56.000,00 € bez PDV-a

Grupa 1. – 50.500,00 € bez PDV-a

Ponuditelji se mogu nadmetati za jednu ili obje grupe predmeta nabave. Ponude se dostavljaju zasebno za svaku grupu predmeta nabave.

### **2. Količine predmeta nabave**

U troškovniku (Prilog 1 i Prilog 2) iskazane su potrebne količine predmeta nabave. Naručitelj se obvezuje na realizaciju navedenih količina u cijelosti.

### **3. Mjesto izvršenja usluge, isporuke**

Mjesto izvršenja usluge odnosno isporuke je Grad Zagreb i Zagrebačka županija.

### **4. Rok za izvršenje usluge radova**

Ponuditelj se obavezuje radove izvršiti do 31.12.2024.

### **5. Tehnička specifikacija**

Tehničke specifikacije opisane su u troškovniku.

### **6. Rok trajanja ugovora**

Ugovor o nabavi sklapa se za razdoblje od dana potpisa Ugovora i traje do 31.12.2024.

### III.PONUDA

#### **1.Sadržaj ponude**

Ponuda mora sadržavati:

- a) Dokaz o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana)
- b) Potvrdu Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana)
- c) Izvadak iz sudskog registra (ne stariji od 90 dana)
- d) Popunjen, potpisan i ovjeren ponudbeni list (Prilog 1)
- e) Popunjen, potpisan i ovjeren troškovnik (Prilog 2)
- f) Popis glavnih usluga pruženih u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini. Popis glavnih pruženih usluga mora sadržavati vrijednost usluge, datum te naziv druge ugovorne strane. Zbroj vrijednosti (bez PDV-a) pružene usluge mora biti minimalno u visini ½ procijenjene vrijednosti nabave.
- g) Popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o nepostojanju okolnosti iz točke 10. ovog Poziva (Prilog 5)

#### **2.Jezik i pismo ponude**

Sva dokumentacija u ponudi dostavlja se u latiničnom pismu i na hrvatskom jeziku. Ako je pojedini dio dokumentacije na stranom jeziku, uz original se dostavlja i neovjereni prijevod na hrvatski jezik.

#### **3.Način i dostava ponude**

Ponuda sa popratnom dokumentacijom mora biti dostavljena na adresu Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba, Kruge 44/2 kat, soba br.14 ., **najkasnije do 16.08.2024. do 15,00 sati**.

Ponude se dostavljaju zasebno za svaku grupu predmeta nabave.

#### **4.Cijena ponude**

Ponuditelj izražava cijenu ponude brojkama u **eurima**.

U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Ponuditelji su dužni u troškovniku upisati jediničnu cijenu za svaku stavku i ukupnu cijenu za svaku stavku te cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om. Sve stavke troškovnika moraju biti ispunjene.

Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, tada na Ponudbenom listu na mjestu predviđenom za upis cijene ponude s PDV-om upisuje isti iznos koji je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene bez PDV-a, a mjesto za upis iznosa PDV-a ostavlja prazno.

Jedinične cijene iskazane u ponudi su nepromjenjive i ne mogu se mijenjati tijekom perioda važenja ponude i ugovora.

#### **5.Kriterij za odabir ponude**

Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najniža cijena.

#### **6.Rok valjanosti ponude**

Ponuda mora važiti za period najmanje 15 dana od dana otvaranja ponuda

### **7.Rok, način i uvjeti plaćanja**

Predujam isključen.

Naručitelj se obvezuje robu, temeljem isporučenog e-računa, platiti u roku od 30 dana od primitka računa.

### **8.Dodatne informacije i objašnjenja, te izmjene Poziva za dostavu ponuda**

Naručitelj može u svako doba, a prije isteka roka za podnošenje ponuda, iz bilo kojeg razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev gospodarskog subjekta za dodatnim informacijama i objašnjenjem, izmijeniti ovaj Poziv za dostavu ponuda. Svaka izmjena ili dopuna bit će objavljena na isti način kao i osnovna objava.

### **9.Ostale napomene**

Naručitelj će nakon pregleda i ocjena ponuda obavijestiti sve ponuditelje čija ponuda je odabrana. Na postupak provedbe nabave kao i na odabir najpovoljnijeg ponuditelja žalba nije dopuštena.

Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave uz bilo kojem trenutku, odnosno ne odabirati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

Prije davanja ponude za izvedbu predmetne građevine izvođaču se preporučuje sljedeće:

- a) prikupiti potrebne podatke o uvjetima pod kojima će se izvoditi strojarska i elektro instalacija;
- b) po potrebi zatražiti uvid u projektnu dokumentaciju;
- c) prikupiti podatke o tipskim rješenjima i materijalu kojeg koristi krajnji korisnik;
- d) radovi će se izvoditi po fazama na način da se omogući neprekidni rad termičkog bloka, odnosno izvršavati će se demontaža postojeće te montaža nove jedinice u maksimalnom roku od 10 kalendarskih dana od dana početka radova;
- e) radovi se mogu izvoditi svakodnevno u vremenu od 11:00 do 22:00 sati;
- f) provesti stručni uvid na građevini prije davanja ponude;

Izvođač je dužan proučiti sve gore navedeno, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od naručitelja, odnosno iznijeti svoje primjedbe.

U jediničnim cijenama ovog troškovnika uključeno je izvršenje svih obveza iz bilo kojeg dijela ili priloga.

#### **POSEBNE NAPOMENE :**

- pri konačnom odabiru materijala, koji se ugrađuju obavezan je projektantski nadzor ili nadzor od strane predstavnika naručitelja
- ponuđene cijene trebaju biti stalne i nepromjenjive bez obzira na ugovorenu količinu radova i rokove
- u svim radovima je u cijenu uključena zaštita okolnog zelenila od oštećenja i onečišćenja
- u jediničnu cijenu uključen odvoz svih vrsta otpada s gradilišnog, na gradski deponij
- točne mjere provjeriti u naravi na mjestu izvođenja radova

Pod jednakovrijednom opremom i materijalom, smatra se oprema i materijal koji je u potpunosti u skladu sa slijedećim:

1) Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN br. 110/08), u dijelu "IV. Izvođenje i uporabljivost sustava, te "Prilog B - izvođenje i održavanje sustava", a u skladu s navedenim HRN EN normama, ili jedankovrijednim iz EU zemalja.

2) Tehnički, drugi zahtjevi i uvjeti za izvođenje sustava, nadzorne radnje i kontrolni postupci, te održavanje sustava, koji su propisani prema i u skladu sa Tehničkim propisom o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada, (NN br. 3/07) "Prilog B", a u skladu s navedenim HRN EN normama, ili jedankovrijednim iz EU zemalja.

3) Glede ispunjavanja uvjeta o jednakom pristupu nadmetanju, pri odabiru jednakovrijednog proizvoda, odabrani jednakovrijedan proizvod mora biti unutar slijedećih, u postotku, min.-max. vrijednosti, u odnosu na odabranu i naznačenu opremu, kako bi se mogla učinkovito ostvariti tražena funkcionalnost i tehnički parametri, koji su određeni ovom specifikacijom-troškovnikom.

Svi značajniji građevinski radovi (razna probijanja otvora, te zatvaranja tj. obzidavanje istih), kao i popravak postojećih podnih i zidnih obloga, demontaža i izvedba nove građevinske bravarije postojećih građevinskih otvora (vrata i prozori), nisu predmet ove specifikacije - troškovnika.

Sav materijal, opremu i uređaje kod dopreme na gradilište, a prije ugradnje, izvođač je dužan upisati u dnevnik građenja, te nadzornom organu dostaviti ateste i uvjerenja o kvaliteti, kao i garancijske listove i tehničku dokumentaciju sa podacima o uređajima i opremi. Bez istog materijali, oprema i uređaji ne smiju biti ugrađeni.

## **10. Ispunjenje uvjeta temeljem Odluka i Uredbi Vijeća Europske Unije**

Odlukom Vijeća Europske unije 2022/578 o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini – čl.1.h. Link:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L.2022.111.01.0070.01.HRV&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC>

Uredbom Vijeća Europske Unije 2022/576 o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini – čl. 5.k. Link:

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L\\_.2022.111.01.0001.01.HRV&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.111.01.0001.01.HRV&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC)

propisano je:

"Zabranjuje se dodjela bilo kojeg ugovora o javnoj nabavi koji su obuhvaćeni područjem primjene direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, kao i članka 10. stavaka 1. i 3., stavka 6. točaka od (a) do (e) te stavaka 8., 9. i 10. i članka 11., 12., 13. i 14. Direktive 2014/23/EU, članka 7. i 8., članka 10. točaka od (b) do (f) te od (h) do (j) Direktive 2014/24/EU, članka 18., članka 21. točaka od (b) do (e) te od (g) do (i) i članka 29. i 30. Direktive 2014/25/EU te članka 13. točaka od (a) do (d) i od (f) do (h) i točke (j) Direktive 2009/81/EZ, sljedećim osobama, subjektima ili tijelima, ili nastavak izvršavanja bilo kojeg takvog ugovora sa sljedećim osobama, subjektima ili tijelima:

- (a) ruski državljanin ili fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo s poslovnim nastanom u Rusiji;
- (b) pravna osoba, subjekt ili tijelo u čijim vlasničkim pravima subjekt iz točke (a) ovog stavka ima izravno ili neizravno više od 50 % udjela; ili
- (c) fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koji djeluju za račun ili prema uputama subjekta iz točke (a) ili (b), uključujući, ako oni čine više od 10 % vrijednosti ugovora, podgovaratelje, dobavljače ili subjekte na čije se kapacitete oslanja u smislu direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU i 2009/81/EZ."

Sukladno navedenom, a u svrhu dokazivanja ispunjenja uvjeta propisanih Odlukom i Uredbom Vijeća Europske unije, ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti, izjavu (Obrazac 3 – u prilogu Uputa za dostavu ponude) potpisanu od odgovorne osobe ponuditelja, kojom izjavljuje da ne postoje okolnosti koje su ovom točkom Uputa za dostavu ponude propisane kao zapreka za sklapanje ugovornog odnosa.

**U slučaju da ponuditelj ne dostavi izjavu u ponudi, ponuda istog će biti odbijena jer nije sukladna Pozivu za dostavu ponude.**



**RAVNATELJ**

**Alen Župan, mag. soc. geront., v.r.**

**Dostaviti:**

1. Pismohrana, ovdje



**T +385 1 6311 640**

Ustanova Dobri dom Grada Zagreba, OIB: 70362197460, MBS: 080484788  
Trgovački sud u Zagrebu, Osnivači/članovi društva: GRAD ZAGREB

IBAN : HR3124020061100940837 Erste & Steiermärkische Bank d.d.  
IBAN : HR7123600001101709960 Zagrebačka banka d.d.

**Prilog 1**

**PONUDBENI LIST**  
(Molimo ispuniti sve stavke obrasca)

**Predmet nabave: Nabava rekonstrukcije i balansiranje sustava prisilne ventilacije za potrebe Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba u 2024.**

**Grupa 1. Rekonstrukcija strojarskih radova**

**Evidencijski broj: 132/24**

**Datum ponude:** \_\_\_\_\_

PODACI O PONUDITELJU	
Naziv ponuditelja:	
Sjedište ponuditelja:	
Adresa ponuditelja:	
OIB:	
Broj računa (IBAN) i naziv banke:	
Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):	DA - NE
Adresa za dostavu pošte:	
Adresa e-pošte:	
Odgovorna osoba ponuditelja, potpisnik ugovora (ime, prezime i funkcija koju obavlja)	
Kontakt osoba ponuditelja:	
Broj telefona:	Broj telefaksa:
CIJENA PONUDE	
Cijena ponude bez PDV-a – brojkama:	
Iznos PDV-a – u brojkama:	
Cijena ponude s PDV-om - brojkama:	
Rok valjanosti ponude:	

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

**Predmet nabave: Nabava rekonstrukcije i balansiranje sustava prisilne ventilacije za potrebe Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba u 2024.****Grupa 1. Rekonstrukcija strojarских radova****CPW: 45331210**

B. Opis	C. Jed. mjere	D. Količina	E. Jedinična cijena u eurima bez PDV-a	F. Ukupna cijena u eurima bez PDV- a (DxE=F)
<p><b>DEMONTAŽA</b> postojećih odsisnih napa, klasične izvedbe, toplog bloka (kuhinje), glede dotrajalosti i higijenskih razloga.</p> <p>Predviđena je demontaža odsisnih napa :</p> <p><b>Poz.1</b> (prema tlocrtu postojećeg stanja, nacrt br.2)</p> <p>Odsisna, prostorna napa je smještena iznad slijedeće kuhinjske opreme :</p> <p>električni kiperi, električni štednjak, električna friteza</p> <p><i>Podaci postojeće odsisne nape :</i></p> <p>.- veličina : 3500 x 2000 x 450 mm</p> <p>.- veličina filerskog uređaja : 750 x 250 mm</p> <p>.- broj filterskih uložaka : kom 8</p>				
	kom	1,00		
<p><b>Poz.2</b> (prema tlocrtu postojećeg stanja, nacrt br.2)</p> <p>Odsisna, zidna napa je smještena iznad slijedeće kuhinjske opreme :</p> <p>veliki plinski kotlovi</p> <p><i>Podaci postojeće odsisne nape :</i></p> <p>.- veličina : 5100 x 1500 x 450 mm</p> <p>.- veličina filerskog uređaja : 750 x 250 mm</p> <p>- broj filterskih uložaka : kom 4</p>				

	kom	1,00		
<p><b>Poz.3</b> (prema tlocrtu postojećeg stanja, nacrt br.2)</p> <p>Odsisna, prostorna napa je smještena iznad slijedeće kuhinjske opreme :</p> <p>mali plinski kotlovi</p> <p><i>Podaci postojeće odsisne nape :</i></p> <p>.- veličina : 4200 x 2000 x 450 mm</p> <p>.- veličina filerskog uređaja : 550 x 350 mm</p> <p>.- broj filterskih uložaka : kom 12</p>				
	kom	1,00		
<p><b>NAPOMENA :</b></p> <p>Predvidjeti cjelovitu demontažu odsisnih napa, kako slijedi, uključivo ovjesnu opremu i filterske uloške, kao i sekundarne kanalne priključke na primarni kanalni razvod odsisanog (otpadnog) zraka.</p> <p>procjenjeno :</p> <p>ukupno 60 radnih sati (20 sati po pojedinoj napi)</p>				
	kom	1,00		
<p><b>TOČNA IZMJERA</b> postojećeg, limenog, kanalnog razvoda svih odsisnih sustava (O-1, O-2, O-3, O-4) unutar toplog bloka kuhinje, uključivo i kanalne priključke pojedine odsisne nape, te izrada radnih podloga (nacrti), potrebnih za izradu zamjenskog kanalnog razvoda iz nehrđajućeg lima svih odsisnih sustava.</p> <p>procjenjeno :</p> <p>ukupno 40 radnih sati (po 8 radnih sati po pojedinom odsisnom sustavu)</p>				
	kom	1,00		

<p><b>DEMONTAŽA</b> postojeće, limenog, kanalnog razvoda svih odsisnih sustava, uključujući i sekundarne, kanalne priključke pojedinih odsisnih napa, koje se demontiraju sukladno stavci br. 1, ove specifikacije, unutar toplog bloka (kuhinje), glede glede dotrajalosti i higijenskih razloga.</p> <p>NAPOMENA :</p> <p>Predmetnu demontažu provesti po cjelovitom završetku radova prema stavci br.2, ove specifikacije.</p> <p>procjenjeno :</p> <p>ukupno 60 radnih sati (20 sati po pojedinom, odsisnom, kanlnom razvodu)</p>				
	kom	1,00		
<p><b>SELEKTIRANJE GORE DEMONTIRANE OPREME I MATERIJALA</b>, te odlaganje uporabljive opreme i materijala na priručno skladište korisnika. Odvoz dotrajalog materijala i opreme na gradski deponij, na udaljenost do 20 km, s plaćanjem pristojbe za odlaganje.</p> <p>procjenjeno : 20 radnih sati</p>				
	kom	1,00		
<p><b>ISPORUKA ODSISNE NAPE</b>, prostorne (središnje) i klasične izvedbe, kao proizvod "Klimaoprema", Samobor, ili jednakovrijedno. Opremljena je priključcima za otpadni zrak, rasvjetom i filerskim ulošcima, tip FM.</p> <p>Izrađena od nehrđajućeg čelika sistemom zavarenih rubova, gdje su rubovi bez neravnina, zaobljeni i nepropusni.</p> <p>tip : NSK, veličine</p> <p>3600 x 2000 x 450 mm, uključivo i ovjesni materijal.</p> <p>broj filterskih uložaka : 16</p>				

<p>veličina priključka otpadnog zraka : 560 x 410 mm</p> <p>broj odvoda kondenzata : 2</p> <p>broj priključaka otpadnog zraka : 2</p> <p>veličina priključka otpadnog zraka : 560 x 410 mm</p> <p>Broj rasvjetnih tijela : 4</p> <p>Snaga rasvjete po rasvjetnom tijelu : 36W</p> <p>Namjena : Napa je zamjenska napa za demontiranu a postojeću odsisnu napu, Poz.1 (iz stavke 1. ove specifikacije)</p> <p>Oznaka u projektu : <b>1</b></p> <p>NAPOMENE :</p> <p>1. Pri montaži zamjenske odsisne nape potrebno je prilagoditi spojeve novih kanalnih priključaka na postojeći, podstropni i primarni kanalni razvod odsisnog (otpadnog) zraka.</p> <p>2. Na licu mjesta potrebno je izvesti nove priključke odvoda kondenzata, svake nove, zamjenske nape na najbliži postojeći priključak odvodnje kondenzata.</p>				
	kom	1,00		
<p>jednakovrijedan proizvod :</p>				
<p><b>ISPORUKA ODSISNE NAPE</b>, zidne i klasične izvedbe, kao proizvod "Klimaoprema", Samobor, ili jednakovrijedno. Opremljena je priključcima za otpadni zrak, rasvjetom i filerskim ulošcima, tip FM.</p> <p>Izrađena od nehrđajućeg čelika sistemom zavarenih rubova, gdje su rubovi bez neravnina, zaobljeni i nepropusni.</p> <p>tip : NZK, veličine</p> <p>5100 x 1500 x 450 mm, uključivo i ovjesni materijal.</p>				

<p>broj filterskih uložaka : 10</p> <p>broj odvoda kondenzata : 2</p> <p>broj priključaka otpadnog zraka : 3</p> <p>veličina priključka otpadnog zraka : 400 x 310 mm</p> <p>Broj rasvjetnih tijela : 2</p> <p>Snaga rasvjete po rasvjetnom tijelu : 58W</p> <p>Namjena : Napa je zamjenska napa za demontiranu a postojeću odsisnu napu, Poz.2 (iz stavke 1. ove specifikacije)</p> <p>Oznaka u projektu : <b>2</b></p> <p>NAPOMENE :</p> <p>1. Pri montaži zamjenske odsisne nape potrebno je prilagoditi spojeve novih kanalnih priključaka na postojeći, podstropni i primarni kanalni razvod odsisnog (otpadnog) zraka.</p> <p>2. Na licu mjesta potrebno je izvesti nove priključke odvoda kondezata, nove, zamjenske nape na najbliži postojeći priključak odvodnje kondenzata.</p>				
	kom	1,00		
<p>jednakovrijedan proizvod :</p>				
<p><b>ISPORUKA ODSISNE NAPE</b>, prostorne (središnje) i klasične izvedbe, kao proizvod "Klimaoprema", Samobor, ili jednakovrijedno. Opremljena je priključcima za otpadni zrak, rasvjetom i filerskim ulošcima, tip FM.</p> <p>Izrađena od nehrđajućeg čelika sistemom zavarenih rubova, gdje su rubovi bez neravnina, zaobljeni i nepropusni.</p> <p>tip : NZK, veličine</p> <p>4200 x 2000 x 450 mm, uključivo i ovjesni materijal.</p> <p>broj filterskih uložaka : 16</p>				

<p>broj odvoda kondenzata : 2</p> <p>broj priključaka otpadnog zraka : 3</p> <p>veličina priključka otpadnog zraka : 560 x 410 mm</p> <p>Broj rasvjetnih tijela : 4</p> <p>Snaga rasvjete po rasvjetnom tijelu : 58W</p> <p>Namjena : Napa je zamjenska napa za demontiranu a postojeću odsisnu napu, Poz.3 (iz stavke 1. ove specifikacije)</p> <p>Oznaka u projektu : <b>3</b></p> <p>NAPOMENE :</p> <p>1. Pri montaži zamjenske odsisne nape potrebno je prilagoditi spojeve novih kanalnih priključaka na novo postavljeni, zamjenski, podstropni i primarni kanalni razvod odsisnog (otpadnog) zraka iz nehrđajućeg čelika, prema stavci br.8 ove specifikacije.</p> <p>2. Na licu mjesta potrebno je izvesti nove priključke odvoda kondenzata, nove, zamjenske nape na najbliži postojeći priključak odvodnje kondenzata.</p>				
	kom	1,00		
<p>jednakovrijedan proizvod :</p>				
<p><b>ISPORUKA KANALA</b> iz nehrđajućeg lima ("prokrom") debljina (0,6-0,8 mm), okruglog i četvrtastog presjeka, za zamjenu postojećeg, a demontiranog, zračnog razvoda odsisnog zraka, unutar prostora toplog bloka kuhinje, a prema važećim standardima za kanale iz nehrđajućeg lima, te prijelaznim komadima, usmjernim limovima i koljenima, kompletirano sa ukrućenjima, premoštenjima, prirubnicama, brtvama i vijcima.</p> <p>Kanalni razvod izraditi od nehrđajućeg čelika s brtvljenim, nepropusnim spojevima.</p>				

<p>Kanalni razvod predvidjeti i s revizionim otvorima, prema stavci br. 9., ove specifikacije.</p> <p>.- sustav O-1 :</p> <p>B x H = 700x400mm, L= 7,0m, procjena 200 kg</p> <p>.- sustav O-2 :</p> <p>B x H = 700x400mm, L= 12,0m, procjena 400 kg</p> <p>.- sustav O-3 :</p> <p>B x H = 600x400mm, L= 14,5m, procjena 350 kg</p> <p>.- sustav O-4 :</p> <p>B x H = 600x400mm, L= 6,0m, procjena 150 kg</p>				
	kg	1.100,00		
<p>NAPOMENA :</p> <p>Točne mjere novih limenih kanala izraditi prema uvidu na licu mjesta, odnosno prema radnim podlogama, koje su izrađene prema točnim izmjerama, kako je to navedeno u stavci 2., ove specifikacije.</p>				
<p><b>ISPORUKA LIMENIH POKLOPACA za revizione otvore na odsisnim kanalnim razvodima</b> iz nehrđajućeg lima ("prokrom") debljina (0,6-0,8 mm), četvrtastog presjeka, po potrebi za pregled, čišćenje (pranje) nečistoća unutar novo postavljenog kanalnog, zračnog razvoda odsisnog zraka, unutar prostora toplog bloka kuhinje, a prema važećim standardima, kompletirano sa brtvama i vijcima.</p> <p>Veličina otvora : B x H = min. 400 x 200 mm</p> <p>Preporučljivi osni razmak položaja ugradnje otvora oko 2,0m.</p>				

broj revizionih otvora :				
.- sustav O-1 : 3 kom				
.- sustav O-2 : 4 kom				
.- sustav O-3 : 8 kom				
.- sustav O-4 : 2 kom				
	kom	17,00		
<p><b>PREGLED</b>, po potrebi čišćenje priključnih signalnih cijevi, kao i potrebni ovlašteni servis, uz moguću zamjenu dotrajalih dijelova predmetnih presostata.</p> <p>Tehnički podaci postojećih presostata :          Proizvođač: „Regin“ – Švedska          Tip : DTV300X          Područje rada : 20 – 300 Pa          I = 1,5 (0,4) A, 250 V, IP54</p> <p>NAPOMENA :</p> <p>U svakom zračnom, limenom kanalu usisnog dijela, pojedinog odsisnog ventilatora (sustava <b>O-1, O-2, O-3 i O-4</b>) montiran je po jedan postojeći diferencijalni presostat, sa po dva osjetnika</p> <p>Detaljni opis i funkcija rada navodi se u Poglavlju 3. (Tehnički opis) ove projektne dokumentacije.</p> <p>procjenjeno :</p> <p>4 radna sata po jednom presostatu</p>				
	kom	4,00		

<p><b>PREGLED</b>, po potrebi čišćenje i ovlašteni servis, uz moguću zamjenu dotrajalih dijelova predmetnih, postojećih uređaja prisilne ventilacije (dobave i odsisa zraka). Tehnički podaci su navedeni u Poglavlju 3. (Tehnički opis) ove projektne dokumentacije.</p> <p><u>1. Dobavni uređaji - oznake sustava i oznake uređaja :</u></p> <p><b>V-1 :</b> Centrifugalni ventilator tip RS 80/50 kom 1</p> <p><b>V-2 :</b> Zidni električni zračni grijač, tip NVGT-E-450 kom 1</p> <p><b>V-3 :</b> Zidni električni zračni grijač, tip NVGT-E-450 kom 1</p> <p><b>V-4.1 do V-4.10 :</b> Zidni električni zračni grijač, tip 4EG9-z kom 10</p> <p><u>2. Odsisni uređaji - oznake sustava i oznake uređaja :</u></p> <p><b>O-1 :</b> Centrifugalni ventilator tip RS 80/50 L3 kom 1</p> <p><b>O-2 :</b> Centrifugalni ventilator tip RS 80/50 L3 kom 1</p> <p><b>O-3 :</b> Centrifugalni ventilator tip RS 80/50 L3 kom 1</p> <p><b>O-4 :</b></p>				
--	--	--	--	--

Odsisna komora kom 1				
procjenjeno : 2 radna sata po svakom urađaju				
	kom	17,00		
<b>POTROŠNI MATERIJAL</b> potreban za montažu naprijed navedene opreme kao pričvrsnice, ovjesnice, nosive konstrukcije za cijevi, limovi, razni profili, brtve, žičana mreža "oko" 0,5 cm, te sl.				
	kom	1,00		
<b>ZAŠTITNI LIM ("BLENDA")</b> na ispuhu zraka, iz pocinčanog lima, debljine d= min. 2 mm, s pripadnim ovjesom i pričvrsnicama, sve za montažu na postojeći dobavni uređaj oznake <b>V-2</b> .  Veličina B x H (mm) : 650 x 850 mm (obavezna provjera na licu mjesta)  NAPOMENA :  Namjena i ugradnja prema tehničkom opisu (Poglavlje 3.) i priloženom crtežu br. 6, ove projektne dokumentacije.				
	kom	1,00		
<b>MONTAŽA</b> kompletne naprijed navedene opreme do potpune pogonske sposobnosti, uključivo sva propisana ispitivanja, probni pogon u trajanju od 15 dana po osam sati dnevno, regulacija i balansiranje kanalnog razvoda i funkcionalnosti rada. Troškovi energije i vode nisu uključeni.				

<p>Mjerenje izdašnosti i funkcionalnosti ventilacije, svih predviđenih varjanti (režima) reda, opisanih projektnom dokumentacijom, uz izdavanje ovlaštene atestne dokumentacije.</p> <p>Pismena predaja jamstvenih listova.</p> <p>Izrada uputstava za rad i održavanje.</p> <p>Izrada i postavljanje natpisnih pločica.</p>				
	kom	1,00		
<p>Postavljanje uramljene sheme spajanja i dr.</p> <p>Izdavanje svih relevantnih atesta o obavljenim radovima. Izrada izvedenog stanja.</p>				

<p><b>UKUPAN IZNOS NABAVE U EURIMA BEZ PDV-a:</b></p>	
<p><b>PDV:</b></p>	
<p><b>UKUPAN IZNOS NABAVE U EURIMA SA PDV-om:</b></p>	

**IZJAVA ponuditelja o nepostojanju okolnosti iz točke 10. Uputa za dostavu ponude**

Na temelju odredbi iz Poziva za dostavu ponude, postupka jednostavne nabave:

**Nabava** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, dajem sljedeću

**IZJAVU****O NEPOSTOJANJU OKOLNOSTI IZ TOČKE 10. POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE**

Odlukom Vijeća Europske unije 2022/578 o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini – **čl.1.h.**

Link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L.2022.111.01.0070.01.HRV&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC>

i

Uredbom Vijeća Europske Unije 2022/576 o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini – **čl. 5.k.**

Link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L.2022.111.01.0001.01.HRV&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC>

propisano je:

*"Zabranjuje se dodjela bilo kojeg ugovora o javnoj nabavi koji su obuhvaćeni područjem primjene direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, kao i članka 10. stavaka 1. i 3., stavka 6. točaka od (a) do (e) te stavaka 8., 9. i 10. i članka 11., 12., 13. i 14. Direktive 2014/23/EU, članka 7. i 8., članka 10. točaka od (b) do (f) te od (h) do (j) Direktive 2014/24/EU, članka 18., članka 21. točaka od (b) do (e) te od (g) do (i) i članka 29. i 30. Direktive 2014/25/EU te članka 13. točaka od (a) do (d) i od (f) do (h) i točke (j) Direktive 2009/81/EZ, sljedećim osobama, subjektima ili tijelima, ili nastavak izvršavanja bilo kojeg takvog ugovora sa sljedećim osobama, subjektima ili tijelima:*

- (a) ruski državljanin ili fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo s poslovnim nastanom u Rusiji;*
- (b) pravna osoba, subjekt ili tijelo u čijim vlasničkim pravima subjekt iz točke (a) ovog stavka ima izravno ili neizravno više od 50 % udjela; ili*
- (c) fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koji djeluju za račun ili prema uputama subjekta iz točke (a) ili (b), uključujući, ako oni čine više od 10 % vrijednosti ugovora, podugovaratelje, dobavljače ili subjekte na čije se kapacitete oslanja u smislu direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU i 2009/81/EZ."*

Ja \_\_\_\_\_ (ime prezime), OIB: \_\_\_\_\_, u svojstvu odgovorne osobe ponuditelja \_\_\_\_\_, OIB: \_\_\_\_\_, izjavljujem pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da ne postoje navedene okolnosti iz točke 10. Uputa za dostavu ponude, propisane kao zapreka za sklapanje ugovornog odnosa odnosno dodjelu ugovora ponuditelju, vezano za ponudu čiji je sastavni dio ova izjava.

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2024.

M.P.

\_\_\_\_\_  
(ime i prezime)

\_\_\_\_\_  
(potpis)